

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta FAR Rubinetterie S.p.A. - Via Morena , 20 - 28024 Gozzano (NO)

DICHIARA

Ai sensi del comma 1 dell'art.7 della legge 05-03-1990 n.46, dell'art.5 del D.P.R 06-12-1991 n.477, che la propria serie di miscelatori termostatici:

3950-3951-3953-3954

è costruita a regola d'arte

NORME DI RIFERIMENTO

Per i requisiti di realizzazione e controllo sono state osservate le norme UNI EN ISO 9001:2000. I miscelatori di cui gli articoli sopra, sono conformi alla norma UNI EN 1111:2000 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici PN10 - Specifiche tecniche generali". Il materiale utilizzato per la costruzione è ottone CW617N conforme alle norme UNI EN 12165:98. I collettori sono idonei all'utilizzo su impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Gozzano 16-10-07



Il presidente
Alberto Allesina

Dich.N.:04.16.00.07